

計 画 平 面 図

縮尺 1:250 (A1)  
1:500 (A3)

平成30年度 30公運補第15号 長岡ニュータウン運動公園トイレ設置付帯工事  
排水管敷設 (VP75) L=129.2m 給水管敷設 (HIVP40) L=102.8m

排水管敷設 (VP75) L=129.2m (圧送管)

給水管敷設 (HIVP40) L=102.8m

A-A断面 L=93.2m

駐車場

至 サブ球場

トイレ(別途工事)

別途工事範囲

本工事範囲

メイン球場

本工事範囲  
(給水管)

施工済み範囲  
(給水管)

至 サッカー場

本工事範囲  
(排水管)


施工済み範囲  
(排水管)

- 注) 1. 管路埋設におけるハンドホール近接部は、埋設位置を監督員と協議及び立会を行うこと  
2. 配管予定区間には既存の電気配線等埋設物があるため、事前調査を行い掘削時は注意すること  
3. 本工事の配管は別途発注のトイレ建築工事と接続するため、配管接続について調整を行うこと

標準断面図


縮尺 1:25 (A1)  
1:50 (A3)

A - A断面




床堀	0.7
埋戻	0.4
改良土基礎	0.1

B - B断面



床堀	0.3
埋戻	0.2
改良土基礎	0.1

C - C断面



床堀	0.5
埋戻	0.3
改良土基礎	0.1

凡 例

記 号	名 称	備 考
---	給水管	
---	排水管	
●	止水栓	GV-40 (0.49Mpa)

平成 30 年度	30公運補	第 15 号
線 長岡 町	筋 陽台5丁目	村 地内
長岡ニュータウン運動公園		
トイレ設置付帯工事		
計 画 平 面 図		
縮 尺	図 示	図面全 2 葉の 1
測 量	年 月 日	主 任 技 術 者
設 計	年 月 日	主 任 技 術 者
長岡市都市整備部公園緑地課		